



Mennyezetre szerelhető LED panel, kimenő kábelrel
Típus: Ledvarco Panel Value LED 600 400V 4000K 3600lm 59x595mm



LED-es mennyezeti lámpatest beépített fényforrással
Típus: Ledvarco (Osram) 4058075000766 SURFACE-C 1440lm 4000K Ra80 18W IP44



Beltéri falikar lámpatest, E14 foglalatú LED-es fényforrással
Típus: Luce Design L-252/00300 Rustico 1xE14 11x25cm



Külséri falikar lámpatest, E27 foglalatú LED-es fényforrással
Típus: OSLO Külséri antik arany falikar 1xE27 RABALUX 8271



LED-es kültéri fényveto lámpatest beépített fényforrással
Típus: Ledvarco Floodlight 20W 4000K 3000lm 2000lm IP65 4059075810976



Méneklései ultranyelvű LED-es lámpatest, oldalalra szerelve, készrelélti üzemi, saját zselés akkumulátorral
Típus: Eaton Cooper LEDUS8

2P+F szűlesztett dugaszolóaljzat 16A, 250V

Típus: Schneider Electric Sedna SDN3000521

Szűlesztett egyfázisú kapcsoló 10A, 250V

Típus: Schneider Electric Sedna SDN0100121

Szűlesztett kétáramkörös (cábilaj) kapcsoló 10A, 250V

Típus: Schneider Electric Sedna SDN0300121

Szűlesztett váltókapcsoló 10A, 250V

Típus: Schneider Electric Sedna SDN0400121



Elektronikus konverter
Típus: NOBO FJORD NFK4N-10 1000W + NCU-2Te 400x730x90mm



Infra fűtőpanel oldalalra szerelve
Típus: ADAX NEO NP12 1200W 984x350mm



Meglévő-megmaradó térfüggetlő kamera

Tervező:	Gyűrky Péter	MMK ny.szám:	A HORTOBÁGYI TEMETŐBEN MEGLEŰVŐ RAVATALOZÓ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA	Épületvillamosságai jelmagyarázat	Tervszám: GYP-2084/V-K
Dátum:	2022. január	V-09-01189	4071 HORTOBÁGY, BELTERÜLET HR Sz.: 1089		Rajzszám: Év-2
			ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KIVITELI TERV		Oldal: 1
					Rev. 1